



ЛЛ 3127 LT 3~ 410

Техническая спецификация



Установка: Л - труба полупостоянная, мокрая



Примечание: рисунок может не соответствовать текущей конфигурации

General

Закрытые одно- или многоканальные рабочие колеса с косым потоком и корпусом

Рабочее колесо

Рабочее колесо материал	Серый чугун
ColDia	600 mm
Диаметр в сасывающего фланца	
Impeller diameter	194 mm
Количество лопастей	2
Throughlet diameter	76 mm

Двигатель

Двигатель	L3127.182 21-12-4AL-W 7.5KW
	Стандартно
Тип статора	34
Частота	50 Hz
Ном. напряжение	230 V
Число полюсов	4
Фазы	3~
Ном. мощность	7,5 kW
Номинальный ток	27 A
Пусковой ток	133 A
Ном. скорость вращения	1435 rpm
Коэффициент мощности	
1/1 Load	0,86
3/4 Load	0,84
1/2 Load	0,76
Motor efficiency	
1/1 Load	81,7 %
3/4 Load	83,6 %
1/2 Load	83,3 %

Конфигурация

Project	Project ID	Created by	Created on	Last update
			4/4/2019	

ЛЛ 3127 LT 3~ 410



Кривая рабочей характеристики

Насос

ColDia 600 mm
Диаметр всасывающего фланца 194 mm
Impeller diameter 194 mm
Количество лопастей 2
Throughlet diameter 76 mm

Motor


Двигатель L3127.182 21-12-4AL-W 7.5KW
Тип статора 34
Частота 50 Hz
Ном/напряжение 230 V
Число полюсов 4
Фазы 3~
Ном. мощность 7,5 kW
Номинальный ток 27 A
Пусковой ток 133 A
Ном. скорость вращения 1435 rpm

Коэффициент мощности

1/1 Load 0,86
3/4 Load 0,84
1/2 Load 0,76


Motor efficiency

1/1 Load 81,7 %
3/4 Load 83,6 %
1/2 Load 83,3 %





ЛЛ 3127 LT 3~ 410

Duty Analysis




Project	Project ID	Created by	Created on 4/4/2019	Last update
---------	------------	------------	------------------------	-------------







Project	Project ID	Created by	Created on 4/4/2019	Last update
---------	------------	------------	------------------------	-------------



CONCRETE INSTALLATION



COLUMN INSTALLATION



Weight

FOR INSTALLATION, SEE FLYGT DESIGN RECOMMENDATION.

Dimensional dwg
LL 3127 LT

Project	Project ID	Created by	Created on 4/4/2019	Last update
---------	------------	------------	------------------------	-------------